

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część II

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uszczelnienia pomieszczenia technicznego, gaszonego gazem HFC-227ea, w serwerowni Centrum e-Zdrowia w Warszawie.**

W związku ze stwierdzeniem nieuszczelnności pomieszczenia technicznego w serwerowni Centrum stwierdzonego podczas wykonania próby szczelności pomieszczeń gaszonych gazem, niezbędne jest wykonanie uszczelnienia pomieszczenia gaszonego. Próba szczelności wykazała wystąpienie perforacji przegród budowlanych związanych z wystąpieniem m.in. pęknięć ścian oraz powstałych w wyniku montażu dodatkowego przewodowania technicznego.

Pomieszczenie techniczne o powierzchni ok. 20 m<sup>2</sup> i wysokości ok. 3,8 m jest zlokalizowane na parterze budynku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.

Zakres prac do wykonania:

1. Uszczelnienie perforacji ścian pomieszczenia
2. Uszczelnienie przejść pożarowych
3. Wykonanie próby szczelności pom. gaszonego za pomocą wentylatora drzwiowego

Przejścia instalacyjne należy uszczelnić za pomocą systemów posiadających odpowiednią aprobatę techniczną (np.: Promat, Hilti), zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie niezbędne materiały do wykonania niezbędnych uszczelnień oraz koszt wykonania próby szczelności pozostają po stronie Wykonawcy.

Przed złożeniem oferty jest wymagane odbycie wizji lokalnej w celu należytego oszacowania wartości zamówienia.

Przedmiot zamówienia zostanie odebrany po otrzymaniu protokołu wykonania próby szczelności z wynikiem pozytywnym.

Zakładany czas na wykonanie zadania do 01 grudnia 2022 r.